



Legende:

- 1 Waagrechte Silo-Austragung
- 2 Dosierschnecke
- 3 Stokeranlage in RSE
- 4 Kesselsockel mit Unterschubretorte
- 5 Holz-Spezial-Kessel 3-Zug liegend
- 6 Entstaubungsanlage Multizyklon Saugzugventilator
- 7 E-Schaltschrank
- 8 Rauchfang
- 9 Zu- und Abluftöffnungen im Kesselhaus
- 10 Entleerungs- und Kontroll-Tür (Silo) Aufstiegsleiter

Norm-Bauvorschlag

für eine vollautomatische, rauchfreie
HOLZ-SPAN-HEIZUNG **SystemKURRI**

Heizleistung 500 - 2.000 kW
 Silo 300 - 800 m³

Maßstab: 1:50

K.R.Ing. Ernst KURRI

Fliegergasse 70

A-2700 WR.NEUSTADT

Tel. 0043/(0)2622/23865 / - Fax 15